

О результатах прохождения отопительного сезона и задачах на предстоящий отопительный период

Во исполнение пункта 8 Решения Гомельского областного исполнительного комитета от 26.09.2024 № 806 (далее - Решение), Гомельское областное управление Госпромнадзора (далее - Госпромнадзор) направляет для рассмотрения информацию о прохождении источниками теплоснабжения Хойникского района отопительного сезона 2024/2025 года. На территории района 5 субъектов хозяйствования эксплуатируют 13 источников теплоснабжения, подконтрольных Госпромнадзору.

В период прохождения отопительного сезона 2024/2025 года проведён комплекс мероприятий по контролю соблюдения требований законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации котельных (далее – мероприятия).

При проведении мероприятий обследовано 3 (23.1%) котельных 2 (40%) субъектов хозяйствования, при этом выявлено 8 нарушений, из которых в настоящее время устранено 8 (100%).

Информация об устранении нарушений предоставлена в Госпромнадзор.

Предложения о приостановлении эксплуатации потенциально опасных объектов (котлов) в отопительном сезоне не выдавались.

Среди характерных нарушений, выявленных в период проведения мероприятий, можно выделить следующие:

несвоевременно принимаются меры специалистами и обслуживающим персоналом по устранению нарушений, выявленных в период эксплуатации котельных;

обслуживающим персоналом нарушается порядок и периодичность проверки исправности систем автоматики безопасности и регулирования работы котлов.

Аварий и инцидентов на источниках теплоснабжения Хойникского района, не зафиксировано.

Ведущий государственный инспектор
Гомельского областного управления Госпромнадзора
Л.А.Ковалёв
51 29 30