

Специалистами отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора проведены контрольные (надзорные) мероприятия по подготовке к отопительному периоду к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года» в КЖУП «Хойникский коммунальник».

Особое внимание уделено изучению следующих вопросов:

наличие приказа о назначении лиц, ответственных за организацию и обеспечение промышленной безопасности котельной; проведение проверки знаний ответственным лицам и членам комиссии по проверке знаний; наличие инструкции по эксплуатации для персонала котельной (кроме котельных без постоянного присутствия персонала), наличия технически исправного котла, выполнение плановых ремонтов в межотопительный период основного и вспомогательного оборудования котельной (согласно графику ППР), в том числе (при наличии) оборудования систем газоснабжения и газораспределения, в необходимых объемах; обеспечения безопасного водного режима работы котлов в соответствии с требованиями Правил и инструкций; наличие и исправное состояние газопроводов и газового оборудования котельных; наличие и исправное действие защит и средств автоматики котлов, систем контроля концентрации горючих газов в воздухе и контроля концентрации окиси углерода в воздухе (для помещений котельных с газоиспользующим оборудованием с постоянным присутствием персонала), выполнение регламентных работ по поддержанию их в исправном состоянии; проведения в установленные сроки наладки систем автоматики безопасности и регулирования котлов, водоподготовительной установки котельной, режимно-наладочных испытаний котлов, (при невозможности проведения режимно-наладочных испытаний котлов в межотопительный период – наличие заключенных договоров со специализированной наладочной организацией); проведения в установленные сроки технического наличие лицензии в области промышленной безопасности (договора с организацией имеющей лицензию) на обслуживание, ремонт потенциально опасных объектов.

При проведении данных мероприятий проводилась также разъяснительная работа с обслуживающим персоналом котельных и специалистами организаций по требованиям законодательства и применения его положений на практике, проверена оценка готовности предприятия к локализации и ликвидации последствий возможных аварий.

