

## **О результатах проверки хода подготовки теплоисточников к работе в ОЗП 2024/2025 годов**

В соответствии с решения Гомельского областного исполнительного комитета «О подготовке организаций расположенных на территории Гомельской области, к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года», Гомельским областным управлением Госпромнадзора были проведены обследования всех теплоисточников области, на предмет их готовности к работе в отопительный период 2024/2025 года.

К основным характерным нарушениям, выявленным в ходе обследования, можно отнести:

непроведение технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования котельных;

непроведение текущего ремонта и технического обслуживания объектов газораспределительной системы и газопотребления котельных;

отсутствие контроля за работой систем автоматики безопасности и регулирования работы котлов, что может привести к происшествию;

отсутствие контроля за качеством сетевой и подпиточной воды, что может привести к отложению накипи и шлама, повышению температуры стенок поверхностей нагрева, снижению их прочности и, как следствие, влечет увеличение расхода топлива, необходимость проведения преждевременных и затратных ремонтов, а иногда и к их замене и т.д.

По состоянию на начало августа 2024 г. выдано 82% заключений о готовности к отопительному периоду. Отмечается положительная динамика по количеству полученных заключений, так за аналогичный период в 2023 года было выдано 67% заключений.

В соответствии с решением Гомельского областного исполнительного комитета необходимо получить паспорта готовности теплоисточников в следующие сроки:

до 2 августа – не менее 50 %;

до 9 августа – не менее 75 %;

до 16 августа – не менее 85 %;

до 23 августа – не менее 90 %;

до 31 августа – 100 %.

Гомельское областное управление Госпромнадзора